

**5.55-A Erstellen einer drainfähigen Lastverteilungsschicht mit einem Monokornmörtel mit und ohne zusätzlicher Drainagematte auf einer Abdichtung nach DIN 18195, Teil 5**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup>

Drainfähigen Monokorn-Spezial-Estrich **SCHÖNOX MSE** oder glw. als schwimmenden Estrich in Anlehnung an die DIN 18560 liefern, (Mindestschichtdicke 50 mm) herstellen und fachgerecht auf einer Abdichtung nach DIN 18195/5 nach Werksvorschrift einbauen. Die Abdichtung ist beim Einbau durch eine Trennlage aus PE-Folie  $\geq 0,2$  mm (zweilagig) oder Vlies  $\geq 150$  g/m<sup>2</sup> zu schützen. Das Gefälle der wasserführenden Schicht muss mindestens 1,5 % betragen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Untergrund:

- \* Zementestrich als Gefälleestrich mit Abdichtung nach DIN 18195
- \* Beton mit Gefälle mit Abdichtung nach DIN 18195
- \* **SCHÖNOX SEB** Schnellestrichbinder als Gefälleestrich mit Abdichtung nach DIN 18195

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**5.55-A Erstellen einer drainfähigen Lastverteilungsschicht mit einem Monokornmörtel mit und ohne zusätzlicher Drainagematte auf einer Abdichtung nach DIN 18195, Teil 5**

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup>

Drainfähigen Monokorn-Spezial-Estrich **SCHÖNOX MSE** oder glw. als schwimmenden Estrich in Anlehnung an die DIN 18560 liefern, (Mindestschichtdicke 50 mm) herstellen und fachgerecht auf einer Abdichtung nach DIN 18195/5 nach Werksvorschrift einbauen. Die Abdichtung ist beim Einbau durch eine Drainagematte, Fabr. Schlüter Troba Plus, Gutjahr Aqua Drain EK oder glw., zu schützen und nach Werksvorschrift einzubauen. Das Gefälle der wasserführenden Schicht muss mindestens 1,5 % betragen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Untergrund:

- \* Zementestrich als Gefälleestrich mit Abdichtung nach DIN 18195
- \* Beton mit Gefälle mit Abdichtung nach DIN 18195
- \* **SCHÖNOX SEB** Schnellestrichbinder als Gefälleestrich mit Abdichtung nach DIN 18195

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**5.55-A Erstellen einer drainfähigen Lastverteilungsschicht mit einem Monokornmörtel mit und ohne zusätzlicher Drainagematte auf einer Abdichtung nach DIN 18195, Teil 5**

---

Pos. 3 .....m<sup>2</sup>

Mehrschichtdicke, drainfähigen Monokorn-Spezial-Estrich **SCHÖNOX MSE** oder glw. liefern und einbauen, in Schichtdicken über 5 cm, pro cm Mehrdicke, als Zulage zu Position .....

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>