

5.55-B Erstellen einer drainfähigen Lastverteilungsschicht mit einem Monokornmörtel auf alternativen Abdichtungen

Pos. 1m²

Drainfähigen Monokorn-Spezial-Estrich **SCHÖNOX MSE** oder glw. als schwimmenden Estrich in Anlehnung an die DIN 18560 liefern, (Mindestschichtdicke 50 mm) und herstellen. Zum Entwässern von keramischen und Naturwerkstein-Belägen auf Balkonen und Terrassen auf tragfähigen, fachgerecht abgedichteten Lastverteilungsschichten, z.B. mit der 1-Komponenten-Dichtschlämme **SCHÖNOX 1K-DS** (nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B0, gemäß ZDB-Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, Stand Januar 2005) liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Das Gefälle der wasserführenden Schicht muss mindestens 1,5 % betragen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Untergrund:

- * Zementestrich als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung
- * Beton mit Gefälle mit Verbundabdichtung
- * **SCHÖNOX SEB**, Schnellestrichbinder als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

5.55-B Erstellen einer drainfähigen Lastverteilungsschicht mit einem Monokornmörtel auf alternativen Abdichtungen

Pos. 2m²

Drainfähigen Monokorn-Spezial-Estrich **SCHÖNOX MSE** oder glw. als schwimmenden Estrich in Anlehnung an die DIN 18560 liefern, (Mindestschichtdicke 50 mm) herstellen und fachgerecht auf einer alternativen Abdichtbahn **SCHÖNOX AB**, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B0 nach ZDB-Merkblatt, nach Werksvorschrift einbauen. Das Gefälle der wasserführenden Schicht muss mindestens 1,5 % betragen.

Untergrund:

- * Zementestrich als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung
- * Beton mit Gefälle mit Verbundabdichtung
- * **SCHÖNOX SEB**, Schnellestrichbinder als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

5.55-B Erstellen einer drainfähigen Lastverteilungsschicht mit einem Monokornmörtel auf alternativen Abdichtungen

Pos. 3m²

Mehrschichtdicke, drainfähigen
Monokorn-Spezial-Estrich **SCHÖNOX MSE** oder glw.
liefern und einbauen, in Schichtdicken
über 5 cm, pro cm Mehrdicke, als Zulage
zu Position

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>